

令和4年

箕輪処分場受入れ品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
廃プラスチック類	14.17	6.02	2.72	5.55	10.51	5.69	16.83	15.9	12.5	3.16	3.4	6.37	102.82
金属くず								0.02					0.02
ゴムくず													0
ガラス陶磁器くず	7.27	7.3	24.83	41.01	21.57	4.26	23.51	30.71	14.08	6.46	7.08	7.53	195.61
がれき類	0.14	9.93	93.94	6.54	7.34	4.01	0.01	7.17	141.35	0.1	25.05	37.88	333.46
石綿含有建材	2.73	7.16	0.22	4.25	2.0	6.83	25.37	16.89	5.25	2.61	8.0	6.0	87.31
計	24.31	30.41	121.71	57.35	41.42	20.79	65.72	70.69	173.18	12.33	43.53	57.78	719.22

擁壁等の点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検を行った日	1	10	3	1	5	2	7	4	2	6	3	3
損壊すると認められた場合、講じた処置	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し

放流水・地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	1	10	3	1	5	2	7	4	2	6	3	3
測定結果が得られた年月日	8	18	13	12	12	12	13	15	8	13	9	9
BOD (mg/ℓ)	5.1	3.9	1.5	1.5	4.2	0.7	2.3	2.3	1.4	0.9	0.5	1.3

※BODは基準値20mg/ℓ以下

令和3年

単位 t

箕輪処分場受入れ品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
廃プラスチック類	5.34	7.47	15.25	5.95	4.24	9.36	8.11	5.1	9.05	9.3	1.98	9.87	91.03
金属くず							0.75					0.1	0.85
ゴムくず													0
ガラス陶磁器くず	7.65	23.91	13.23	52.23	20.48	7.36	17.86	37.08	14.22	6.34	28.9	16.09	245.35
がれき類	4.57		48.12	1.44	10.27	111.02	750.24	250.96	24.85	3.85	23.84	238.29	1467.45
石綿含有建材	3.04	2.35	2.03	2.21	1.27	41.6	10.97	14.52	4.97	1.25	1.28	6.08	91.57
計	20.6	33.73	78.63	61.83	36.26	169.34	787.93	307.67	53.09	20.74	56	270.43	1896.25

擁壁等の点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検を行った日	2	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4	10
損壊すると認められた場合、講じた処置	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し

放流水・地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した年月日	2	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4	10
測定結果が得られた年月日	8	13	10	9	12	10	7	16	10	13	10	17
BOD (mg/ℓ)	3.9	6.8	7.3	6.6	6.1	0.5	10	2.1	1.3	1.7	0.9	6.1

※BODは基準値20mg/ℓ以下

令和2年

単位 t

箕輪処分場受入れ品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
廃プラスチック類	16.05	5.99	11.35	17.36	5.03	13.52	9.75	11.0	7.26	6.32	3.43	11.15	118.21
金属くず		0.03			0.63				0.01		0.04		0.71
ゴムくず													0
ガラス陶磁器くず	26.77	41.86	12.07	6.99	7.26	9.96	26.69	5.01	8.69	4.06	31.84	11.2	192.4
がれき類	4.24	38.71	261.68	717.31	28.57	28.29	156.21	96.48	63.01	65.25	241.98	15.02	1716.75
石綿含有建材	4.38	8.36	5.89	1.95	1.83	5.06	3.6	0.31	0.83	1.75	1.14	1.05	36.15
計	51.44	94.95	290.99	743.61	43.32	56.83	196.25	112.8	79.8	77.38	278.43	38.42	2064.22

擁壁等の点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検を行った日	3	1	5	7	7	7	6	6	1	14	5	2
損壊すると認められた場合、講じた処置	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し

放流水・地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した年月日	3	1	5	7	7	7	6	6	1	14	5	2
測定結果が得られた年月日	9	8	16	14	13	15	13	16	8	19	15	9
BOD (mg/ℓ)	4.3	4.1	4.2	4.9	3.7	3.1	4.4	2.5	5.6	2.6	2.5	2.0

※BODは基準値20mg/ℓ以下